

岐阜市議会議員 各位

市民参画部長

みんなの森 ぎふメディアコスモスにおける雨水の浸入について（ご報告）


みんなの森 ぎふメディアコスモス2階図書館金華山テラス出入り口用の4箇所の扉の内、中央の2箇所の扉から、雨水の浸入が確認されましたので、下記のとおりご報告いたします。

記

- 1 発見日時：平成28年8月2日（火） 17時30頃
- 2 浸入箇所：2階図書館金華山テラス出入り口用の扉（2階北東部）  
（同箇所は、平成27年12月に、雨水が浸入し、施工業者に補修させている。）
- 3 漏水発見場所：荷物搬入ヤード前通路部分において、1F天井ダクト配管付近より床面に落下（21時頃止まる。）※漏水量はコップ1杯程度
- 4 気象状況：17時33分までの1時間降水量 52mm（気象庁のホーミングより）  
風向：東南東、瞬間最大風速：14.6m/秒（横殴りの雨）
- 5 対応等：本日、高圧洗浄機で扉回りに散水し、雨水の浸入経路を確認した。  
設計者及び施工者に対し早急な原因究明と対応を指示した。  
その他、同様の箇所における雨水の浸入の可能性についても確認を実施させる。



2F 金華山テラス扉



1F 荷物搬入ヤード

問い合わせ先

市民参画部ぎふメディアコスモス事業課

大塚、石原 058-265-4101