

議員各位

平成30年6月22日
岐阜市教育委員会

学校施設におけるコンクリートブロック塀の調査報告について

1 調査結果

小・中学校、特別支援学校、幼稚園、市岐商（全72施設）を調査した結果
7件のコンクリートブロック塀が存在

・法に適合 1件
・既存不適格 6件
合計 7件

	校名	用途	建築年度	適合性
1	清流中学校	プール	S40年	既存不適格
2	本荘中学校	プール	S40年	既存不適格
3	精華中学校	プール	S43年	既存不適格
4	境川中学校	サッカー練習壁	不明	既存不適格
5	梅林中学校	プール	S44年	既存不適格
6	長森北小学校	境界塀	H7年	法に適合
7	常磐小学校	屋外トイレ	S52年	既存不適格

※ 既存不適格：建築した当時は合法的であったものが、その後の法改正により法に適合しなくなったもの

担当 岐阜市教育委員会 学校保健課
教育施設課 田中（課長）、今菌
TEL 058 (265) 4141 内線 5662、6317