

岐阜市参ぎ号外
平成28年8月1日

岐阜市議会議員 各位

市民参画部長

みんなの森 ぎふメディアコスモス
屋根漏水の対応について（ご報告）

標記につきまして、設計者及び施工者に原因とその対応策の報告を求め、また、7月5日に設置した「ぎふメディアコスモス建物等の課題に関する検討会議」において検討を進めているところですが、その経過を下記の通りご報告いたします。

なお、本日市長定例記者会見において、市政記者に下記内容を提供しましたのでご承知おきください。

記

1 検討会議に至る経緯について

平成28年7月5日（火）「ぎふメディアコスモス建物等の課題に関する検討会議」設置

7月27日（水）同検討会議幹事会を開催

7月28日（木）同検討会議第1回会議を開催

⇒設計者及び施工者からの報告書について検討

7月29日（金）同検討会議第2回会議を開催

⇒今後の対応方針について検討

2 施工者及び設計者からの報告について

（報告の要旨）

気温の上昇に伴い屋根内部が高湿度となり、それが低温の屋根の金属部品に接することで結露が生じている。

原因としては、**屋根内部に室内の湿気が流入している可能性（施工者見解）、**
またグラスウール（遮音材）がまだ水分を保持している可能性（設計者見解）、
などが示されているが、**設計者と施工者で見解が異なる状況である。**

3 今後の対応

上記のとおり、施工者及び設計者において、原因に係る見解が異なっていることから、原因究明と抜本的な解決方法について、**施工者と設計者が共同し、9月末を期限として、再度報告することを強く求めていくとともに、その後、対応についても、期限を定め、本事案を早急に解決するよう通告していく。**

問い合わせ先

市民参画部ぎふメディアコスモス事業課
大塚、石原 058-265-4101