


岐阜市議会議員 各位 以下のとおり記者発表しますのでお知らせします。 健康部長

以下のとおり希望します

- 告知 (参加者募集、事業紹介など)
- 当日取材
- その他 (報告)



岐阜市

岐阜市政記者各位

平成30年9月3日 (月)		岐阜市発表資料	
所属・担当課	役職・担当者	電話番号	緊急連絡先
健康部保健医療課	課長・平井一郎	058-252-7197	090-9027-7820

タイトル

Y&M 藤掛第一病院死亡事案にかかる立入検査について(その2)

ポイント

- ・当該病院におけるエアコン故障が原因と疑われる入院患者の死亡事案が報道
- ・市保健所が立入検査(8/28、29、31、9/3)を行い改善指導し、その状況を確認

概要

当該病院に対する市保健所の立入検査結果やその改善状況についてお知らせします。

【経過】

- ・8/28(火) 県から市保健所に情報提供 (8/26~27、入院患者4人死亡)
- 同日 13:30 市保健所が医療法に基づき、病院に立入検査 (1回目) (県も同行)
- ・8/29(水) 朝 入院患者1人の死亡が報道
- 同日 9:30 市保健所が病院に立入検査 (2回目)
- 8/28、29で定員超過等の発生(本館2階と新館1階リハビリ室と5階)を確認
- ・8/31(金) 15:30 市保健所が病院に立入検査 (3回目)、改善状況確認
- ・9/3(月) 10:00 市保健所が病院に立入検査 (4回目)、改善状況確認
- 新館4階のエアコンが復旧し、新館4階への入院患者移動や他院への転院により、9/2午前中に定員超過等が解消されていることを確認

【入院患者数】

(単位:人)

月日	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2
入院患者数	45	44	43	37	34	33
本館						
・2F/6室(19)	27	20	19	19	19	18
・3F/8室(25)	2	0	0	0	0	0
・4F/6室(21)	5	0	0	0	0	0
新館						
・リハビリ室 49.8㎡	11	11	11	6	4	—
・4F/3室(11)	—	—	—	—	—	5
・5F/3室(11)	—	13	13	13	11	10
転院患者数		1	1	6	3	1

※患者数は、各日の24:00での状況、かつこ内は病床定数

【今後の対応】

- ・当該病院に対し、現在までの経緯詳細や再発防止策を報告させ検証するとともに、引き続き、県と連携し医療法に基づき対応